

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ47.В.00357  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0663285  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Химфайер».  
(наименование и место нахождения заявителя) Адрес: 662520, Красноярский край, Березовский район, р.п. Березовка, ул. Береговая д. 44, оф.60. ОГРН: 1092411000967. Телефон +7 (391) 204-01-06, 204-01-07, факс +7 (391) 204-01-06.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Химфайер».  
(наименование и место нахождения изготовителя продукции) Адрес: 662520, Красноярский край, Березовский район, р.п. Березовка, ул. Береговая д. 44, оф.60. ОГРН: 1092411000967. Телефон +7 (391) 204-01-06, 204-01-07, факс +7 (391) 204-01-06.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ООО "Научный Испытательный Экспертный Центр по сертификации" ООО "НИЭЦ Сертификация". Россия, 129212, г. Москва, ул. Трифоновская, д. 51А, стр. 2 тел/факс (499) 187-70-49, 187-73-16. ОГРН: 1107746197006. Акт о статусе аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ47 выдан 21.05.2010 МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Воздуховод огнестойкий, стальной, из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм, обработанный огнезащитным покрытием «ULTRAFIRE СН», ТУ 2316-001-62400388-2009), в соответствии с технологическим регламентом № ТР 003-62400388-2010.

код ОК 005 (ОКП)  
48 6367

**СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК.** Соответствует требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДУЩИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол испытаний для целей сертификации № 126С-13 от 11.10.2013 г. ИЛ ООО "НИЭЦ Сертификация" № ТРПБ.RU.ИИ06 от 21.05.2010 г. Акт № 1/21/10-2013 о результатах анализа состояния производства от 16.09.2013г. ОС ООО "НИЭЦ Сертификация" № ТРПБ.RU.ПБ47 от 21.05.2010 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Технологический регламент ТР 003-62400388-2010.  
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 24.01.2014 по 24.01.2019



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Е.М. Боровков

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

С.В. Горшков



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ47.В.00357  
(обязательная сертификация)

ТР 0861301  
(учетный номер бланка)

Сведения по сертификату соответствия

В соответствии с ГОСТ Р 53299-2009 «Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость»

- Воздуховод огнестойкий металлический из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм, обработанный огнезащитным покрытием «UNITFIRE СН», (ТУ 2316-001-62400388-2009), в соответствии с технологическим регламентом ТР 003-62400388-2010, в зависимости от расхода и толщины огнезащитного покрытия имеет следующий нормированный предел огнестойкости:

EI 30 - при расходе 1,068 кг/кв.м\* и толщине сухого слоя 0,6 мм

EI 45 - при расходе 1,76 кг/кв.м\* и толщине сухого слоя 1 мм

EI 60 - при расходе 2,02 кг/кв.м\* и толщине сухого слоя 1,15 мм

\*расходы указаны без учета технологических потерь.

ДЛЯ ПРОЕКТА БУРО



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Е.М. Боровков

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

С.В. Горшков