

СЛУЖБА
строительного надзора и
жилищного контроля
Красноярского края

Парижской Коммуны, д. 33,
г. Красноярск, 660049
Факс: (391) 212-45-88
Телефон: (391) 212-46-31
<http://www.krasnadzor.ru>
E-mail: public@krasnadzor.ru
ОКОГУ 23260,
ОГРН 1052460100582
ИНН/КПП 2460071727/246601001

26.04.12 № *10-2502*

На № 58 от 18.04.2012 г.

О применении краски

Исполнительному директору
ООО «ТД «ПОЖКРАСКА»

Д.С. Решетникову

Водопьянова ул., д. 26, офис 1
г. Красноярск, 660118

Службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края рассмотрено Ваше письмо о применении на путях эвакуации водно-дисперсионной фасадной краски UNITFIRE FP.

Сертификатом соответствия РФ № С-RU.ПБ31.В.00116 подтверждено, что краска водно-дисперсионная фасадная UNITFIRE FP имеет класс пожарной опасности КМ1. Материалы с указанным классом в соответствии с частью 6 статьи 134 (таблица 28) Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» могут применяться для отделки путей эвакуации любых объектов за исключением стен и потолков вестибюлей, лестничных клеток и лифтовых холлов:

зданий и сооружений с этажностью более 17 этажей (высотой более 50 м);

зданий детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больниц, спальных корпусов образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений;

театров, кинотеатров, концертных залов, клубов, цирков, спортивных сооружений с трибунами, библиотек и других учреждений с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях;

музеев, выставок, танцевальных залов и других подобных учреждений в закрытых помещениях;

вокзалов;

поликлиник и амбулаторий;

помещений для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей;

зданий общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений дополнительного образования детей, образовательных

учреждений начального профессионального образования.

профессионального и среднего

Руководитель службы



А.Е. Пряничников

Брагида Александр Григорьевич
Филиппов Михаил Юрьевич
8(391)212-46-76