



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ. RU. ОП061. В.06.166

Зарегистрирован в государственном реестре
 Системы сертификации в области пожарной
 безопасности 08.07.2011г.

Действует до 07.07.2016 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный ниже образом образец

Покрытие огнезащитное для стальных конструкций
 "Unitfire-CH", выпускаемое по ТУ 23-001-62460388-2009
 (продукция)

23 1613

(код ОКП)

(код ТН ВЭД)

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в

НПБ 236-97

Приведенная толщина металла, мм	Огнезащитная эффективность, мин			
	Толщина сухого слоя покрытия, мм (расход кг/м ²), нанесенного на грунт ГФ-021, толщиной 0,05 мм	30	90	120
≥ 4	0,51 (0,95)	1,52 (2,85)	-	-
≥ 2	-	0,88 (1,65)	1,56 (2,92)	-

(НД)

при добровольной сертификации

Сертификат распространяется на серийное производство
 (серийный выпуск, партия, единичное изделие)

Сертификат выдан: Общество с ограниченной ответственностью "Химфайер"
 663020, Россия, Красноярский край, Емельяновский район, р.п. Емельяново,
 Московская, дом 238 Телефон/факс (391) 275-21-41, код ОКПО 62460388

(реквизиты предприятия, организации, адрес)

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Химфайер"
 663020, Россия, Красноярский край, Емельяновский район, р.п. Емельяново, ул.
 Московская, дом 238 Телефон/факс (391) 275-21-41, код ОКПО 62460388

(реквизиты предприятия, организации, адрес)

№ 0229032



Сертификат выдан на основании:

Документ (наименование, номер, дата)	Исполнитель (наименование, регистрационный номер)
Протокол сертификационных испытаний № 3 СБК/С-11 от 18.06.2011 г.	Автономная некоммерческая организация «Центр сертификации продукции и систем менеджмента качества «НОУМТРАСТ-СБК» Аттестат № ССБК RU.ПБ07 от 17.06.2010 г.
Акт анализа состояния производства № 186 от 29 апреля 2011 года	Общество с ограниченной ответственностью «СИГНАЛ 01» (ОС ООО «СИГНАЛ 01») Аттестат аккредитации № ССПБ. RU. ОЦ.061 от 18.12.2008 г.
Сертификат соответствия требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» № С-RU.ПБ42. В.00016 от 09.02.2010 г.	ООО «СтройПолюс Эксперт». Аттестат аккредитации № ССПБ. RU.ПБ42 от 25.02.2009 г.

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями «Положения о знаке соответствия Системы сертификации в области пожарной безопасности. Знак соответствия Системы. Форма, размеры и технические требования» и знаком обращения на рынке, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. N 696

(обозначение нормативной документации)

Описание местонахождения знака соответствия Системы рядом с товарным знаком изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (пристававший является) органом по сертификации, выдавшим сертификат

Сертификат выдан Обществом с ограниченной ответственностью «СИГНАЛ 01» (ОС ООО «СИГНАЛ 01»), ССПБ.RU.ОЦ.061 от 18.12.2008, 644001, г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 17/1, телефон/факс (3812) 51-12-39

(наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, № и адрес)

Руководителя органа по сертификации

И.П.Минин

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Эксперт

С.И. Демин

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.

