



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР.010/2.Н.00057
(номер сертификата соответствия)

001079
(счетный номер бланка)

Огнезащитная эффективность комбинированной огнезащитной конструктивной системы «UNITFIRE» при толщине сухого слоя 4,5 мм и номинальном расходе установленным изготовителем 4,5 кг/м² термоизоляционной огнезащитной обмазки «UNITFIRE» по ТУ 2316-007-62400388-2013, а также покрытием огнезащитным для стальных конструкций «UNITFIRE WB» по ТУ 2316-002-62400388-2009 при толщине сухого слоя 4 мм и номинальном расходе установленным изготовителем 1,76 кг/м² в качестве покрытия слоя, при испытаниях на стальных колоннах двутаврового сечения № 24 с приведенной толщиной металла 4,1 мм, составляет: 120 мин. (2-я группа огнезащитной эффективности).

ПРОЕКТИНЖ БЮРО



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.В. Поляков

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

С.В. Горшков