

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
 к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР.010/2.Н.00082
 (номер сертификата соответствия)

001088
 (учетный номер заявки)

- Комбинированная огнезащитная конструктивная система «UNITFIRE» в составе:
- термоизоляционная огнезащитная обмазка «UNITFIRE» по ТУ 2316-007-62400388-2013;
 - покрытие огнезащитное для стальных конструкций «UNITFIRE WB» по ТУ 2316-002-62400388-2009 при испытаниях на стальных колоннах с приведенной толщиной металла 2,4 мм в зависимости от толщины сухого слоя и расхода установленные изготовителем имеет следующие нормативные обозначения:
 - 5-я группа огнезащитной эффективности (45 мин) при толщине сухого слоя 2,8 мм, расходе 2,8 кг/м² термоизоляционной огнезащитной обмазки «UNITFIRE» и толщине сухого слоя 0,5 мм, расходе 0,88 кг/м² покрытия огнезащитного для стальных конструкций «UNITFIRE WB».
 - 3-я группа огнезащитной эффективности (20 мин) при толщине сухого слоя 3,5 мм, расходе 3,5 кг/м² термоизоляционной огнезащитной обмазки «UNITFIRE» и толщине сухого слоя 0,7 мм, расходе 1,23 кг/м² покрытия огнезащитного для стальных конструкций «UNITFIRE WB».

Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)



Е.М. Боровков

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

С.В. Горшков

