

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ47.В.00242

(обязательная сертификация)

ТР 0381159

(учетный номер бланка)

Огнезащитная эффективность покрытия огнезащитного для стальных конструкций "UNITFIRE СН", (ТУ 2316-001-62400388-2009 с изменением №1) нанесенного на антикоррозийный грунт ГФ-021(толщиной не менее 0,040 мм) в зависимости от толщины сухого слоя и расхода установленным изготовителем имеет следующие обозначения:

Приведенная толщина металла, мм	Толщина сухого слоя, мм /расход краски, кг/м ²		
	5-я группа огнезащитной эффективности (не менее 45 мин.)	4-я группа огнезащитной эффективности (не менее 60 мин.)	3-я группа огнезащитной эффективности (не менее 90 мин.)
3,4	0,72/ 1,36	1,10 / 2,06	1,52/ 2,85
5,8	0,42/ 0,79	0,68/ 1,06	1,06/ 1,98

*Расход указан без учета технологических потерь.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Е.М. Боровков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

С.В.Горшков