

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ47.В.00243

(обязательная сертификация)

ТР 0381160

(учетный номер блока)

Огнезащитная эффективность покрытия огнезащитного для стальных конструкций "UNITFINE WB", (ТУ 2316-002-62400388-2009 с изменением №1) нанесенного на антикоррозийный грунт ГФ-0-21 (толщиной не менее 0,040 мм) в зависимости от толщины сухого слоя и расхода установленным изготовителем имеет следующие обозначения:

Приведенная толщина металла, мм	Толщина сухого слоя, мм / расход краски, кг/м <sup>2</sup>		
	5-я группа огнезащитной эффективности (не менее 45 мин.)	4-я группа огнезащитной эффективности (не менее 60 мин.)	3-я группа огнезащитной эффективности (не менее 90 мин.)
3,4	0,85 / 1,50	1,14 / 2,00	1,73 / 3,05
5,8	0,5 / 0,88	0,67 / 1,18	1,2 / 2,12

\*Расход указан без учета технологических потерь.



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Е.М. Боровков

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

С.В. Горшков